

Super Wall PERFORMANCE REPORT

性能報告書

様邸

住宅の性能値として、下記の通り報告致します。

下記の性能値は、住宅の構造体と開口部(サッシ・ドア)の工事が終了した段階における「気密測定」と「設計時の熱計算」により算出されたものです。
なお、この数値は記載年月における計算値及び測定であり、将来にわたってのものではありません。

測定 2021年 8月

温熱性能

熱損失係数	Q値	1.96	W/(m ² ・K)
外皮性能			
外皮平均熱貫流率	UA値	0.40	W/(m ² ・K)
冷房期の平均日射熱取得率	η AC値	1.2	
気密性能 JIS A 2201-2017 準拠(但し測定回数 は原則1回で運用)			
相当隙間面積	C値	0.36	cm ² /m ²

(株)上田建設社



株式会社 LIXIL